



230002349849



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2024(C)01064

样品名称 三元乙丙密封胶条

委托单位 威县亚泰密封件有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)
中石化(北京)化工研究院有限公司





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



230002349849



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号：2024(C)01064

共 3 页 第 1 页

委托单位	威县亚泰密封件有限公司	检验类别	委托检验
生产单位*	威县亚泰密封件有限公司	生产日期*	/
样品名称*	三元乙丙密封胶条	注册商标*	亚泰
样品规格*	EPDM 65	样品外观	黑色
抽样基数	/	样品标识	C-202401011
抽样数量	/	产品批号*/ 产品编号*	YTJT-20240106
封样地点	/	委托日期	2024.01.05
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	<p>所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准进行检验，并按照 GB/T 24498-2009 “建筑门窗、幕墙用密封胶条” 进行判定，所检项目达到标准要求。</p>		
备 注	/		



签发日期：2024年01月31日

批准：胡孝义

审核：和勇

北京
建材
检测
1010



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号：2024(C)01064

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	技术指标	检验结果	单项判定	检验方法	
硫化橡胶类胶料性能						
1	邵氏硬度 (H _A)	65±5	65	符合	GB/T 24498-2009 6.4.1.1	
2	拉伸强度, MPa	≥5.0	11.0	符合	GB/T 24498-2009 6.4.1.2	
3	拉断伸长率, %	≥250	556	符合	GB/T 24498-2009 6.4.1.2	
4	热空气老化 (100°C×168h)				GB/T 24498-2009 6.4.2.1	
	硬度 (H _A) 变化	-5~+10	+6	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2.1	
	加热失重, %	≤3.0	1.1	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2.1	
5	硬度 (H _A) 变化	-20°C~0°C	+3	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2.2	
		0°C~23°C	-10~+10	+3	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2.2
		23°C~70°C	+3	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2.2	
6	低温脆性温度 (-40°C)	-40°C不破裂	通过	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2.3	
7	压缩永久变形 (100°C×168h), %	≤35	23.2	符合	GB/T 24498-2009 6.4.2	
主检：胡嘉伟 李永泉 孙攀						

化
★
材料测试
检测专
5104





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



230002349849



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2024(C)01064

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	技术指标	检验结果	单项判定	检验方法
硫化橡胶类制品性能					
8	外观	外观应光滑、无扭曲变形, 表面无裂纹、无气泡、无明显杂质及其他缺陷, 颜色均匀一致。	通过	符合	GB/T 24498-2009 6.2
9	回弹恢复 (70°C×22h), % (压缩工作范围2.0mm)	5级: 70% < Dr ≤ 80%	71.7	符合	GB/T 24498-2009 6.4.3.1
10	加热收缩率 (70°C×24h), %	< 2.0	1.5	符合	GB/T 24498-2009 6.4.3.2
11	拉伸恢复, %	> 97	98.6	符合	GB/T 24498-2009 6.4.3.3

注: 以上检验项目试验地点为通州分场所。

(以 下 空 白)



主检: 胡嘉伟 李永泉 孙攀